

# 留寿都村一般廃棄物最終処分場維持管理状況 平成24年4月

## 処分した廃棄物（平成24年4月分）

種類	焼却灰	破碎不燃物	合計
台数(台)	0	2	2
重量(t)	0.00	4.48	4.48

## 地下水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日
st.1 孔 下流側	電気伝達濃度	平成24年4月26日	16.9	—	mS/m	平成24年5月7日
	塩化物イオン濃度	〃	9.8	—	mg/l	〃
	カドミウム	平成23年8月30日	<0.001	0.01	mg/l	平成23年9月30日
	全シアン	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
	鉛	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	六価クロム	〃	<0.005	0.05	mg/l	〃
	ひ素	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	総水銀	〃	<0.0005	0.0005	mg/l	〃
	アルキル水銀	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
	P C B	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
		〃	<0.002	0.01	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.004	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.0005	1	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.002	0.03	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.0005	0.01	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.003	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.0003	0.02	mg/l	〃
ベンゼン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃	
セレン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃	
st.2 孔 上流側	電気伝達濃度	平成24年4月26日	22.3	—	mS/m	平成24年5月7日
	塩化物イオン濃度	〃	9.0	—	mg/l	〃
	カドミウム	平成23年8月30日	<0.001	0.01	mg/l	平成23年9月30日
	全シアン	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
	鉛	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	六価クロム	〃	<0.005	0.05	mg/l	〃
	ひ素	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃
	総水銀	〃	<0.0005	0.0005	mg/l	〃
	アルキル水銀	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
	P C B	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
	ジクロロメタン	〃	<0.002	0.01	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.0004	0.004	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.0005	1	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.002	0.03	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.0005	0.01	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.0002	0.002	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.006	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.003	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.0003	0.02	mg/l	〃
ベンゼン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃	
セレン	〃	<0.001	0.01	mg/l	〃	

放流水の水質

採取場所	項目	採取年月日	測定値	基準値 (許容値)	単位	測定結果の 得られた年月日
消毒槽	pH(測水温℃)	平成24年3月7日	6.8	5.8~8.6	—	平成24年3月16日
	ss	〃	2	200	mg/l	〃
	BOD	〃	2.0	160	mg/l	〃
	COD <sub>Mn</sub>	〃	20	160	mg/l	〃
	全窒素	〃	71	120	mg/l	〃
	カドミウム	平成23年8月30日	<0.001	0.1	mg/l	平成23年9月30日
	全シアン	〃	<0.1	1	mg/l	〃
	有機りん化合物	〃	<0.1	1	mg/l	〃
	鉛	〃	<0.005	0.1	mg/l	〃
	六価クロム	〃	<0.02	0.5	mg/l	〃
	ひ素	〃	<0.005	0.1	mg/l	〃
	総水銀	〃	<0.0005	0.005	mg/l	〃
	アルキル水銀	〃	不検出	検出されないこと	mg/l	〃
	PCB	〃	0.0005	0.003	mg/l	〃
	ジクロロメタン	〃	<0.02	0.2	mg/l	〃
	四塩化炭素	〃	<0.0005	0.02	mg/l	〃
	1,2-ジクロロエタン	〃	<0.004	0.04	mg/l	〃
	1,1-ジクロロエチレン	〃	<0.02	0.2	mg/l	〃
	シス-1,2-ジクロロエチレン	〃	<0.04	0.4	mg/l	〃
	1,1,1-トリクロロエタン	〃	<0.001	3	mg/l	〃
	1,1,2-トリクロロエタン	〃	<0.006	0.06	mg/l	〃
	トリクロロエチレン	〃	<0.002	0.3	mg/l	〃
	テトラクロロエチレン	〃	<0.0005	0.1	mg/l	〃
	1,3-ジクロロプロペン	〃	<0.002	0.02	mg/l	〃
	チウラム	〃	<0.0006	0.06	mg/l	〃
	シマジン	〃	<0.0003	0.03	mg/l	〃
	チオベンカルブ	〃	<0.0003	0.2	mg/l	〃
	ベンゼン	〃	<0.01	0.1	mg/l	〃
	セレン	〃	<0.001	0.1	mg/l	〃
	アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸窒素	〃	39	200	mg/l	〃
	ふっ素	〃	<0.08		mg/l	〃
	ほう素	〃	<0.1	50	mg/l	〃
	フェノール類	〃	<0.005	5	mg/l	〃
	銅含有量	〃	<0.01	3	mg/l	〃
	全亜鉛	〃	0.07	2	mg/l	〃
	溶解性鉄含有量	〃	<0.03	10	mg/l	〃
	溶解性マンガ含有量	〃	<0.05	10	mg/l	〃
	クロム含有量	〃	<0.01	2	mg/l	〃
	ノルマルキサン抽出物質含有量(動植物油)	〃	<1	30	mg/l	〃
	ノルマルキサン抽出物質含有量(鉱油)	〃	<1	5	mg/l	〃
大腸菌群数	〃	<1	3000	個/cm <sup>3</sup>	〃	
全りん	〃	0.050	16	mg/l	〃	

ダイオキシン類の測定

計量の対象	単位	計量の結果		採取年月日	測定結果の 得られた年月日
		最終処分場 No.1孔井戸(下流側)			
ダイオキシン類濃度	実測濃度	pg/L	12	平成22年8月30日	平成22年9月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.020		
	—	—	—		

計量の対象	単位	計量の結果		採取年月日	測定結果の 得られた年月日
		最終処分場 No.2孔井戸(上流側)			
ダイオキシン類濃度	実測濃度	pg/L	17	平成22年8月30日	平成22年9月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	0.019		
	—	—	—		

計量の対象	単位	計量の結果		採取年月日	測定結果の 得られた年月日
		最終処分場 プラント放流水			
ダイオキシン類濃度	実測濃度	pg/L	29	平成22年8月30日	平成22年9月29日
	毒性当量	pg-TEQ/L	1.100		
	—	—	—		

### 湧出ガス調査

項目	単位	湧出ガス 測定箇所	定量 下限値	測定日
メタン	%	<0.1	0.1	平成23年8月30日
硫化水素	ppm	<0.05	0.05	〃
アンモニア	ppm	0.12	0.05	〃
二酸化炭素	%	<0.1	0.1	〃
窒素	%	79	0.1	〃
酸素	%	19	0.1	〃

### 残余の埋立容量

規定項目	測定年月日	測定結果	測定頻度
残余の埋立容量	平成23年3月17日	1488.2m <sup>3</sup>	2年に1回